

Контроль питьевого воды из водопроводов 2011 год

AS Sillamäe Veevärk

				3квартал	3квартал	3квартал	3квартал	3квартал	3квартал	3квартал	3квартал
место отбора пробы и адрес				Vanalinna kool, Tn.Tskalovi 6A, пищеблок	Vanalinna kool, Tn.Tskalovi 6A, узел	Kannuka kool,Geoloogija 13, пищеблок	Kannuka kool,Geoloogija 13, узел	Majakovski tn.17, квартира	Majakovski tn.17, узел	Kesk tn.1,квартира	Kesk tn.1 узел
выдаёт результаты анализов				отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER
код пробы				348j/M 326j/K	347/M 324j/K 325j/K	338j/M 322j/K	337j/M 320j/K	291j/M 281 j/K	292j/M 301j/K	289j/M 278j/K	290j/M 280j/K
дата отбора пробы				23.08.11	23.08.11	23.08.11	23.08.11	4.07.11	4.07.11 14.07.11	4.07.11	4.07.11
протокол составлен				26.08.11 24.08.11	26.08.11 24.08.11	26.08.11 24.08.11	26.08.11 24.08.11	5.07.11 6.07.11	5.07.11 14.07.11	5.07.11 6.07.11	5.07.11 6.07.11
показатели	предельно допустимые концентрации	еденица измерения	число проб в квартал								
coli-laadsed bakt.	0	число колоний на 100мл.	1	0	0	0	0	0	0	0	0
esherichia coli	0	число колоний на 100мл.	1	0	0	0	0	0	0	0	0
электропроводность	2500	мкСм/см									
аммоний	0,5	мг/л	1	0,11	<0.05	0,24	0,17	0,09		0,13	
железо	200	мкг/л			162				194		175
мутность	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений	мг/л	1	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений 1.95	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений 0.65	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений 2.8	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений 1.0	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений 0.5		приемлемый для потребителя, без неестественных изменений 0.2	
вкус	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений	баллы									
цветность	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений	градусы									
запах	приемлемый для потребителя, без неестественных изменений	баллы									

лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 335)

главный инженер водоканала Б.Косарев