

Контроль питьевой воды на насосных станциях 2011 год AS Sillarae Veevark
резервуары питьевой воды

			3квартал	3квартал	3квартал
место отбора пробы и адрес			Viru pst.39b, насосная микрорайона	Pavlovi 12b, городская насосная	Viru pst.39b, насосная микрорайона
выдаёт результаты анализов			отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER	отдел лабораторных исследований GL GROVER
код пробы			307j/M 305j/K	315j/M 306j/K	381j/M
дата отбора пробы			18.07.11	1.08.11	12.09.11
протокол составлен			20.07.11 21.07.11	4.0.11 2.08.11	15.09.11
показатели	единица измерения	предельно допустимые концентрации			
coli-laadsed bakt.	число колоний на 100мл.	<1	0	0	0
enterokokid	число колоний на 100мл.	<1	0	0	0
esherichia coli	число колоний на 100мл.	<1	0	0	0
количество колоний	число колоний на 1мл.	до 100	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений
аммоний	мг/л	0,5	0,09	0,16	
мутность	мг/л	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений <0.1	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений <0.1	
электропроводность	мкСм/см	2500	862	1260	
фториды	мг/л	1,5	0,56	0,56	
хлориды	мг/л	250	183	291	
запах	баллы	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений 0	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений 0	
марганец	мкг/л	<10	<10	<10	
натрий	мг/л	200			
нитраты	мг/л	50	<1	<1	
нитриты	мг/л	0,5	<0.003	<0.003	
перманганат, окисл-сть	mgO ₂ /l	5	1,68	0,64	
железо	мкг/л	200	<100	<50	
сульфаты	мг/л	250	<1	<1	
РН		6.0-9.0	7,75	7,8	
цветность	градусы	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений 6	приемлемый для потребителя,без неестественных изменений 9	

лаборант водоканала Т.Данилова(аттестационное удостоверение № 335)

главный инженер водоканала Б.Косарев